

АКТ №1

проведения учений и тренировок по отработке плана эвакуации обучающихся и сотрудников из здания ГБПОУ РД «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни на случай возникновения пожара с участием подразделения ПСЧ.

г. Дагестанские Огни

«28» 05. 2023 г.

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного «26» мая 2023г., в «14ч.30 мин.» в ГБПОУ РД «Аграрный колледж» в здании Общежития расположенного по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. Леваневского, 3 была организована и проведена учебная тренировка по отработке плана эвакуации обучающихся и сотрудников из здания ГБПОУ РД «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни на случай возникновения пожара.

В результате учебной тренировки установлено следующее:

Условное место возникновения пожара: фойе 1 этажа (этажность 4 этажа).

Сообщение о пожаре выполнено вахтером Султановым С.Я., нажатием на ручной пожарный извещатель 14 час. 29 мин. 01 сек.

Начало эвакуации из здания в 14 час. 29 мин. 10 сек.

Направление движения людей согласно эвакуационным выходам: согласно плану эвакуации.

Эвакуация учащихся из здания общежития и сбор в специально отведенном месте (стадион).

Переключка и сверка детей и сотрудников общежития.

Проведена проверка всех помещений на предмет наличия в них людей.

Вызов пожарной охраны сделан в 14 час. 24 мин. 25 сек. (условно), вахтером Султановым С.Я. по телефону «01».

В 14 час. 30 мин. 16 сек. прибытие сотрудников ПЧ по г. Даг. Огни.

В 14 час. 31 мин. 49 сек. эвакуация завершена, отдано указание дежурному электрику отключить общее электроснабжение в здании.

В безопасной зоне организована проверка работников и обучаемых согласно фактической численности.

Проверка наличие людей: Эвакуированы 78 человек.

Переключка в 14 час. 33 мин. 25 сек.

Время эвакуации: 2 мин. 48 сек.

Время проведения объектовой тренировки составило: 4 минуты 24 секунды.

На момент эвакуации установлено:

1. Исправность системы АПС и оповещения людей о пожаре.
2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения: ОП 4-8 шт.
3. Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное (все эвакуационные выходы были свободны и открыты).
4. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5. Прочие нарушения отсутствуют.

Выводы: цели и задачи тренировки достигнуты, оценка «удовлетворительно».

Директор ГБПОУ РД
«Аграрный колледж»



Сулейманова М.М.

Заместитель директора по АХР
ГБПОУ РД «Аграрный колледж»

Гамидов М.Г.

Начальник ПЧ №20 ГУ ОГПС
МЧС России по РД г. Даг. Огни

Нагиев М.С.